

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за 2020 год

ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)

Наименование электросетевой организации

Обосновывающие данные для расчета	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3
1	0	1234
2	0	1234
3	0	1253
4	0	1255
5	0	1270
6	0	1270
7	0	1311
8 Отключение 05.08.2020г. в 22:28 КЛ 6 кВ Л-627 ПС Западная из-за её повреждения. Восстановление подачи электроэнергии 06.08.2020г. в 00:07	1,65	1312
9	0	1317
10	0	1326
11	0	1331
12 Отключение 19.12.2020г. в 09:15 КЛ 6кВ ТП-867 - опора №10/1 Л-608 ПС Водозабор из - за её повреждения. Восстановление подачи электроэнергии 19.12.2020г. в 21:50 Отключение 26.12.2020г. в 13:10 КЛ 0,4кВ ТП-831 - нежилые помещения в мжд пр.Гагарина, д.47 б.с.3,4 из-за её повреждения. Восстановление подачи электроэнергии 26.12.2020г. в 13:35 Отключение 29.12.2020г. в 14:00 в РУ 0,4 кВ ТП-2034 ВАР-1 0,4кВ Т-1 в связи с неправильным срабатыванием блока защиты ВАР-1 0,4кВ Т-1 из-за выхода его из строя . Восстановление подачи электроэнергии 29.12.2020г. в 14:20	13,332	1341

Тен. директор  Бычков ДА

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии

ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)

Наименование электросетевой организации

Максимальное за расчетный период 2020 г. число точек присоединения	1341
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр)	14,982
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)	0,011

Тен. директор  Бычков Д.А.



**Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям
показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования¹
(для территориальной сетевой организации, долгосрочный период
регулирования которой начинается с 2018 года)**

ООО "Горэлектро"

Наименование сетевой организации

Показатель	Мероприятия, направленные на улучшение показателя ²	Описание (обоснование)	Значение показателя, годы:				
			2020	2021	2022	2023	2024
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saidi}), час.			2,1943	2,1613	2,1289	2,097	2,0655
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi}), шт.			0,5313	0,5233	0,5155	0,5077	0,5001
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения ($P_{тпр}$)			1	1	1	1	1

Генеральный директор

Должность

Д.А. Бычков

Ф.И.О.



Подпись

¹ Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

² Информация предоставляется справочно.

Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)

Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации

За 2020 год

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	202,642	
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	172,871	
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	85,31	
3	Максимальной за год число точек поставки, шт.	1341	
4	Число разъединителей и выключателей, шт.	735	
5	Средняя летняя температура, °C	17,2	
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaidi	5	
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Psaiifi	5	



Тон. Директор *Тон* *Александр* *АА*

Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организацией

ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл.)

Наименование сетевой организации

За 2020 год

N п/п	Наименование составляющей показателя	Значение
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт.	1341
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saidi}), час	0,20868
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (P _{saiifi}), шт.	0,02386

Тен. директор  *Александр Бычков* ДА

**Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети
в период 2020 года**

ООО "Горэлектро"

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ($N_{\text{заяв тпр}}$)	49
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. ($N_{\text{заяв тпр}}^{\text{нс}}$)	0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети ($P_{\text{заяв тпр}}$)	1

ген. директор
Должность

Бычков Д.А.
Ф. И. О.



[Signature]
Подпись

Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020 года

Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)

Показатель	Число, шт.
1	2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. ($N_{\text{сд тпр}}$)	35
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. ($N_{\text{сд тпр}}^{\text{нс}}$)	0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети ($P_{\text{ис тпр}}$)	1

ген. директор
Должность*Бичинов Д.А.*

Ф. И. О.

Бичинов
Подпись

Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Горэлектро"

Показатель	№ формулы (пункта) методических указаний	Значение
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (P_n)	1	0,011
Объем недоотпущенной электрической энергии (P_{ens})	4	5,655
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi})	2	0,20868
Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (P_{saifi})	3	0,02386
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (P_{tnp})	7 или 12	1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (P_{tco})	11	0,88
Плановое значение показателя P_n, P_n^{nn}	Пункт 4.1 методических указаний	0,092
Плановое значение показателя P_{tnp}, P_{tnp}^{nn}	Пункт 4.1 методических указаний	-
Плановое значение показателя P_{tco}, P_{tco}^{nn}	Пункт 4.1 методических указаний	-
Плановое значение показателя P_{ens}, P_{ens}^{nn}	Пункт 4.1 методических указаний	-
Плановое значение показателя $P_{saifi}, P_{saifi}^{nn}$	Пункт 4.2 методических указаний	2,1943
Плановое значение показателя $P_{saifi}, P_{saifi}^{nn}$	Пункт 4.2 методических указаний	0,5313
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач}$ (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью)	Пункт 5 методических указаний	-
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач1}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач2}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, $K_{кач3}$ (для территориальной сетевой организации)	Пункт 5 методических указаний	0

Генеральный директор




Бычков Д.А.

Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг ООО "Горэлектро"


Показатель	№ пункта методически х указаний	Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над}$	пункт 5	0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над1}$	Пункт 5	0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{над2}$	Пункт 5	0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач}$	Пункт 5	-
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач1}$	Пункт 5	0
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач2}$	Пункт 5	0
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, $K_{кач3}$	Пункт 5	0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, $K_{об}$	Пункт 5	0

Генеральный директор



Бычков Д.А.

6	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	Л-627 ПС Западная	6 (6.3)	22.28 2020.08.05	00.07 2020.08.06	В	1,65	КЛ 6кВ Л- 627 ПС Западная- РП-27.1 секция 6кВ РП- 27.1 секция 0,4кВ РП- 27	г. Смоленск ул. М. Ере- менко, д. 54, 54А, 54Б; ул. В. Гриз- одубовой д. 1А, 1Б; мкр Королевск а, д. 7А; магазин по ул. М. Ере- менко, д. 54; магазин - мир Королевск а, д. 1А	7	1	1	0	0	0	0	0	9	0	440	22.28 2020.08.05	3.4.14.3.4 13.3	4.12.4.13	1
7	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-846	6 (6.3)	09.18 2020.08.13	16.20 2020.08.13	П	7,033	ТП- 6(6.3)кВ ТП-846	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	120				1	
8	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	ЛЭП 6кВ ТП-544- ТП-696 с отпайкой в сторону ТП-2031	6 (6.3)	09.44 2020.09.12	17.38 2020.09.12	В	7,9	ЛЭП 6кВ ТП-544- ТП-696 с отпайкой в сторону ТП-2031	43	0	0	43	0	0	1	42	0	0	46	09.44 2020-09- 12 "МРСК- ЦЕНТРА" "Смоленск энерго"	3.4.9.1		0	
9	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КВЛ	ЛЭП 6кВ ТП-544- ТП-696 с отпайкой в сторону ТП-2031	6 (6.3)	19.06 2020.09.12	15.20 2020.09.13	В	20,23	ЛЭП 6кВ ТП-544- ТП-696 с отпайкой в сторону ТП-2031	43	0	0	43	0	0	1	42	0	0	46	19.06 2020-09- 12 "МРСК- ЦЕНТРА" "Смоленск энерго"	3.4.9.1		0	
10	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-873	10 (10.5)	09.30 2020.10.08	16.30 2020.10.08	П	7	ТП- 10(10.5) кВ ТП-873	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	9				1	
11	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-218	10 (10.5)	09.00 2020.10.26	17.00 2020.10.26	П	8	ТП- 10(10.5) кВ ТП-218	47	0	0	47	0	0	0	47	0	0	91				1	
12	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	КЛ 6кВ ТП 867 - опора №10/1 Л- 608 ПС Водозабо- р	6 (6.3)	09.15 2020.12.19	21.50 2020.12.19	В	12,583	КЛ 6 (6.3) кВ ТП-867 опора №10/1 Л- 608 ПС Водозабо- р; ТП 6 (6.3) кВ ТП-867, ТП-804	0	21	0	0	0	0	1	20	0	0	390	09.15 2020.12.19	3.4.14	4.12	1	



13	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	КЛ 0,4 кв ТП-831 - нежилые помещен ия в мнд пр. Гагари на, д.47, б.с.3,4	0,38	13.10 2020.12.26	13.35 2020.12.26	В	0,416	КЛ 0,38 кв КЛ 0,38 ТП- 831 - нежилые помещен ия в мнд пр. Гагари на, д.47, б.с.3,4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	13.10 2020.12.2 6	3.4.14	4.12	1
14	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	КЛ	КЛ 6кв ТП- 867 - ТП- 934	6 (6.3)	09.00 2020.12.27	14.00 2020.12.27	П	5	КЛ 6 (6.3) кв ТП-867 ТП-934	0	0	7	0	0	0	1	6	0	0	95					1	
15	ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)	ТП	ТП-2034 ВАН-1 0,4кв Т-1	0,38	14.00 2020.12.29	14.20 2020.12.29	В	0,333	ТП 0,38 кв ТП- 2034	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	60	14,00 2020.12.2 9	3.4.13.3	4.13	1		

Тен. директор

Бочков ДА



Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.

ООО "ГОРЭЛЕКТРО" (Смоленская обл)

Наименование сетевой организации

За	2020	год	Наименование составляющей показателя	Метод определения	Модель поставки
№ п/п					
1	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:				
1.1.	ВН (110 кВ и выше), шт.				
1.2.	СН-1 (35 кВ), шт.				
1.3.	СН-2 (6-20 кВ), шт.				
1.4.	НН (до 1 кВ), шт.				
2	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ($\Pi_{\text{сайд}}$), час.				
3	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ($\Pi_{\text{сайд}}$), шт.				
4	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($\Pi_{\text{сайд}}$), час.				
5	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ($\Pi_{\text{сайд}}$), шт.				



Ген. Директор

Рычков ДА.